



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26  
Отделение надзорной деятельности по г. Железноводску  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
г. Железноводск, ул. Ленина 24 тел. 8(87932) 4-17-92, факс 8(87932) 4-17-92  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,  
fire77 @ bk. ru, Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793) 39-99-99

**Предписание № 74/1/46**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
**от 28.05.15 г.**

Муниципальное Казенное Образовательное Учреждение СОШ № 10  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В лице Орчаковой Н.И.

«28» мая 2015 г. проведено обследование (проверка) Государственным инспектором города Железноводска по пожарному надзору – инспектором ОНД по г. Железноводску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК старшим лейтенантом внутренней службы Романенковым Р.В., МКОУ СОШ № 10 по адресу: г. Железноводск, ул. К. Маркса, 37.  
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Орчаковой Н.И.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<b>Произвести проверку работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующих актов.</b>	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.09.2015	

2	<b>Пожарные шкафы выполнить из не горючих материалов.</b>	ст. 20, ст. 37 Ф3 от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 57 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	18.03.2016	
3	<b>Исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в подсобных помещениях .</b>	ст. 20, ст. 37 Ф3 от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. В пн. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.09.2015	
4	<b>Произвести перекатку пожарных рукавов</b>	ст. 20, ст. 37 Ф3 от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 57 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.09.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в I квартал, 2015 года. Указанные в данном предписании нарушения норм и правил пожарной безопасности должны быть устранены до **18.03.2016** года. (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Железноводска  
по пожарному надзору Романенков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.Н.\*

“28” мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“ ” 2015 г.

(должность, фамилия, инициалы)

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору